

Bijwerkt tot en met 10-08-2023

Niet geplande leveringsonderbreking langer dan 8 uur

Datum	Duur	Oorzaak	Project of warmtenet	Aantal getroffen gebruikers
25-5-2022	48 uur	Distributiepomp defect	Ypenburg Carmiggelt	18
30-9-2022	72 uur	distributienet beperkte levering	Brokxlaan Tilburg	186

Niet geplande leveringsonderbreking korter dan 8 uur

Onderbrekings frequentie	De gemiddelde onderbrekingsduur	De jaarlijkse uitvalduur	Gemiddeld aantal getroffen gebruikers
<i>Aantal per jaar</i>	<i>In uren</i>	<i>In uren</i>	<i>Aantal gebruikers</i>
3	7,000	21,00	151

