

Niet geplande leveringsonderbreking langer dan 8 uur

Datum	Tijd	Duur	Oorzaak	Project of warmtenet	Aantal getroffen gebruikers	
17-2-2021		7:30	24 - 32 uur	Brontemperatuur te laag	Groesbeek Heuvelrijk	1
7-1-2021		12:51	9 uur	Defect ketels	Waterparel	60
31-1-2021		7:30	24 - 32 uur	Instellingen CV ketel verkeerd	Thomashuis	25
7-6-2021		22:11	24-32 uur	lekkeage warmtapwaterleiding	Oosterheemplein	95
<hr/>						
september/oktober 2022				lage bronflow	Brokxlaan Tilburg	in onderzoek
10-4-2022		08.00 uur	98 uur	bronpomp defect	Ypeneburg	15

Niet geplande leveringsonderbreking korter dan 8 uur

Onderbrekings frequentie	De gemiddelde onderbrekingsduur	De jaarlijkse uitvalduur	Gemiddeld aantal getroffen gebruikers
<i>Aantal per jaar</i>	<i>In uren</i>	<i>In uren</i>	<i>Aantal gebruikers</i>
13	0,069	0,90	20